

§ 大分キヤノン(株)大分事業所 2007年データ

所在地: 大分県大分市迫564-1
 業務内容: デジタル一眼レフカメラ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラほか
 設立: 2005年



水質(事業所排水)

* 設備系・工程系排水はクローズドシステムのため工場外への排水は行なっていません。

大気(煤煙)

	項目		事業所基準値	実測最大値
ボイラー	NOx	(ppm)	85	42
	煤塵	(g/Nm ³)	0.01	<0.01

* 事業所基準: 大分市公害防止協定値を適用。

騒音(単位: dB)

区分	事業所基準値	実測最大値
朝	60	53 1
昼	60	59 2
夕	60	52 1
夜間	50	49 1

* 事業所基準: 大分市公害防止協定値を適用。

1 工場以外の騒音としては、鳥・虫・蛙の鳴き声等を含んでいます。

2 工場以外の騒音としては、敷地外車両走行音を含んでいます。

振動(単位: dB)

区分	事業所基準値	実測最大値
昼	60	<30
夜間	55	<30

* 事業所基準: 大分市公害防止協定値を適用。

悪臭(単位: ppm)

項目	事業所基準値		実測最大値	
	臭気強度	濃度(ppm)	臭気強度	濃度(ppm)
トルエン	2	10	<1	0.0052
キシレン	-	1	<1	<0.0010
酢酸エチル	2	3	<1	<0.0020

* 事業所基準(臭気強度):

大分市公害防止協定値を適用。(キシレンについては協定に規程無し)

* 事業所基準(濃度): 悪臭防止法第4条第1号にかかわる同法施行規則第2条の省令で定める範囲の内最も厳しい濃度を適用。